

# 餐飲處所防疫措施

# 有關適用於第599F章 最新指示及指明的常見問題

(由2021年3月18日零時零分起生效，為期14天，直至3月31日)

# (I) 專職員工負責收拾職責

- 負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板（執枱專員）。
- 如不能安排執枱專員，亦要確保員工在轉為執行其他職責前須採取手部衛生措施，即使用酒精搓手液、洗手或更換手套。

## (II) 「安心出行」

- ▶ 須要求顧客在進入處所前透過其手機上「安心出行」流動應用程式掃描有關二維碼。
- ▶ 或以其他登記方法記錄顧客的資料，而所需資料包括姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。

- 如顧客入座後才掃瞄有關二維碼，不會獲視作已符合有關規定。
- 每位顧客在進入處所前均須用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃瞄二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，包括老人家及小朋友。

- 如有關人士沒有智能電話，同行者可代為以書面方式登記，並於聯絡電話一項填寫家人、家長或其監護人的電話號碼。
- 由於純粹外賣不涉及脫下口罩而顧客逗留時間也較堂食為短，因此純粹惠顧外賣的顧客短暫逗留時不掃瞄食肆的「安心出行」場所二維碼或登記資料是可以接受的。



# (III) 員工每14天進行核酸檢測

- 須安排員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。
- 以及確保員工其後的每個14天期間完結前取得檢測結果的短訊。
- 保留每次的短訊記錄31天。
- 政府並不接納抗原測試或抗體測試等結果。

# 根據第599F章 對餐飲處所座位間通風的規定

# 餐飲處所座位間通風的規定

- 餐飲處所的座位間，須於2021年4月30日或以前：
  - 新鮮空氣每小時換氣量達至6次或以上；或
  - 按實際情況安裝以下任何一種符合指定規格的空氣淨化設備 –
    - 高效顆粒空氣過濾（HEPA）設備；或
    - 紫外線C技術（UV-C）設備；或
    - 高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）設備

# 餐飲處所座位間通風的規定

- 食環署早前在2020年10月16日設立了「持牌餐飲處所換氣量自願申報計劃」，讓餐飲處所持牌人透過食環署網頁提交處所的相關換氣量及/或空氣淨化設備證明書。在2021年3月17日根據第599 F章發出的指示中，餐飲處所須於4月30日或以前在食環署指定網頁登記，並提供一張經由註冊專門承建商(通風系統工程類別分冊)發出的證明書，提供新鮮空氣每小時換氣量及/或已安裝的空氣淨化設備的資料

登記餐飲處所的  
換氣量及/  
已安裝空氣淨化設備

# 餐飲處所座位間通風的規定

- 網上登記平台亦設有換氣量計算機，方便餐飲處所負責人初步計算其處所通風系統的換氣量。登記的資料經確認後，有關持牌處所的名單會顯示於食環署網頁，供市民查閱

換氣量計算機 (你可輸入以下所需資料，以估計你的餐飲處所內座位間的換氣量，作參考之用)			
由通風系統供應新鮮空氣的座位間面積 <sup>②</sup> (平方米)	座位間地面至天花的高度 (米) (可選擇實際層高或假設為3米的層高)	新鮮空氣供應到座位間的供氣量 (單位)	每小時換氣量
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 立方米 / 小時 ▾	<input type="text"/>

# 餐飲處所座位間通風的規定

- 若未能於指定日期內完成登記，餐飲處所負責人須向食環署提交申請延期登記，並須在獲批准後，在指定的限期內完成登記
- 餐飲處所負責人須在登記獲食環署確認後的兩日內，從食環署網頁的指定位置下載告示，並全日24小時於處所入口處按規格張貼告示
- 處所在安裝空氣淨化設備後，餐飲處所負責人須在營業時間按生產商說明書適當地開啟、運作、保養及維修有關空氣淨化設備

告示	
(1) 牌照號碼：	_____
店鋪名稱：	_____
店鋪地址：	_____
(2) 該餐飲業務屬預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例下關於餐飲業務的指明及指示內第(B)(De)項處所：	
(3) 已向食物環境衛生署登記及資料獲確認以顯示該餐飲處所的座位間（食環署登記序號：_____）：	
(一) 新鮮空氣每小時換氣量為_____；或	
(二) 已安裝以下空氣淨化設備：	

# 工作小組

- 政府為順利落實有關餐飲處所通風系統的規定，已成立一個來自不同專業界別的專家代表組成的工作小組，就實施相關規定向政府提出建議，並制訂具體指引，協助餐飲處所負責人及通風設備承辦商順利履行有關規定
- 工作小組亦已於2021年3月18日邀請設備供應商就其符合指定規格的空氣淨化設備提供資料，並會在4月初或之前公布符合相關規格的空氣淨化設備，以供餐飲處所負責人及通風設備承辦商作為參考
- 工作小組亦會盡快安排與餐飲業界代表及通風設備業界代表會面，聽取意見及解答疑問



謝謝