

方便營商諮詢委員會  
食物及相關服務業工作小組

加強監管申請內部供水系統供水的新措施

目的

本文件旨在向小組成員簡介最近推出以加強監管內部供水系統的新措施，尤其與飲食業有關的申請供水。

背景

2. 鑑於最近發生的公共屋村食水含鉛事件，公眾非常關注食水安全及對內部供水系統申請供水的整體監管。食肆申請供水的步驟流程表(英文版本)載於**附件**。水務署最近推出了有關供水申請的新規管措施，以加強監管內部供水系統。

新規管措施

喉管及裝置的規管

3. 一直以來，安裝在內部供水系統的所有喉管及 5 種裝置(水龍頭、斷流閥、閘閥、浮球閥及組合龍頭)需要利用水務表格 WWO46 號(申請建造、安裝、改裝或拆除內部供水系統或消防供水系統)向水務署申報及取得審批。水務署採取風險評估的方式，已逐步增加需要於水務表格 WWO46 號申報之喉管及裝置的名單<sup>1</sup>。水務署參考了海外對於喉管或裝置審批機制，為已獲審批的喉管及裝置訂下一個 5 年認可有效期限。當有效期限屆滿，供應商或相關人士須重新申請審批該些喉管及裝置，以確保它們符合規例的最新要求。若水管工程使用軟焊方法接駁銅喉管，持牌水喉匠必須於安裝前向水務監督呈交焊接物料無鉛證明書。

<sup>1</sup>需要申報之喉管及裝置最新名單可參閱 [http://www.wsd.gov.hk/filemanager/tc/content\\_138/annex\\_to\\_wwo46.pdf](http://www.wsd.gov.hk/filemanager/tc/content_138/annex_to_wwo46.pdf)

## 水管工程的開展及檢查

4. 水管工程必須在取得水務監督的許可後才可展開。為確保食水安全，當進行新建的水管工程視察時，水務監督會要求於軟焊接口進行非破壞性測試，以測度焊接物是否含鉛。水務署督察亦會使用詳細的檢查清單記錄視察結果。對於新建的食水供水系統，水務署在水樣本的測試中已增加 4 個重金屬的新參數，當中包括鉛。此外，水務署增加了水樣本取樣的數目。

## **利便營商措施**

5. 為減低上述的規管對營商可能帶來的影響，水務署已推出以下措施以方便業界遵規 -

- (a) 為加強市場上測試配件的能力，水務署已將認可化驗所的數目由 4 間增至 15 間；
- (b) 水務署於分區辦事處設立專案熱線，就個別需要向水務署查詢或跟進的個案提供協助。有關的方便營商主管及個案主管的聯絡資料已上載水務署的網站 ([http://www.wsd.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/list\\_case\\_officers.pdf](http://www.wsd.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/list_case_officers.pdf));
- (c) 為進一步協助業界適應新規定的要求，水務署已成立特別工作小組，討論業界關注的事項，並提出應對方案。特別工作小組由水務署副署長為主席，成員來自業界不同商會/協會，包括水喉匠、承建商、供應商、化驗所等；
- (d) 實施直至 2016 年 4 月 1 日的臨時過渡安排，水務監督容許沒有有效一般認可的喉管及裝置安裝予非飲用食水供水系統，如消防供水系統、沖廁供水系統等；
- (e) 實施直至 2016 年 4 月 1 日的臨時過渡安排，對於需要申報但仍未取得水務監督的一般認可的喉管及裝置，若負責該水喉工程的持牌水喉匠作出保證會於最後視察之前提交有效的一般認可，水務監督會考慮准許持牌水喉匠展開相關的水喉工程；及
- (f) 水務署現正檢討檢查清單以精簡視察流程。同時水務署會研究容許持牌水喉匠在進行視察前，提交已填妥(包括照片及相關紀錄)的檢查清單，並會研究容許由獨立的專業人員進行審批圖則。

## 未來路向

6. 請小組成員備悉本文件內容，如有意見，亦請提出。

水務署

2016年1月

## Flow Chart - Application for Water Supply to Food Business (Restaurant) / Kitchen

