

# 更新應急照明系統的消防 安全規定



# 更新應急照明系統的消防安全規定

- 應急照明系統
  - 中央供電應急照明系統的消防安全規定 (PPA/104)
  - 獨立應急照明系統的消防安全規定 (PPA/104(A))
- 第 5 次修訂
- 2021年5月發出通函
- 2022年6月1日起生效





# 更新應急照明系統的消防安全規定



[https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire\\_protection/notices/circular.html](https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/notices/circular.html)

- 參照國際/國家標準更新相關消防安全規定
- PPA/104 及 PPA/104(A)
  - 消防裝置防火電纜的最低規定
  - 應急照明系統例行檢查和測試



# 更新應急照明系統的消防安全規定

## ● PPA/104

- 為逃生路線的設施

提供逃生照明


- 應急照明系統的性能核證

## ● PPA/104(A)

- 獨立應急照明系統維持時間

-2-


[https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire\\_protection/notices/circular.html](https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/notices/circular.html)



是次修訂工作除了參照現行國際／國家標準更新相關的消防安全規定外，還主要涉及以下範疇：

- (a) 消防處通函第 2/2017 號列明的消防裝置防火電纜的最低規定；
- (b) 符合英國歐盟標準 50172：2004 的應急照明系統例行檢查和測試；
- (c) 為作為逃生路線一部分的設施提供的逃生照明[只適用於 PPA/104 (第 5 次修訂)]；
- (d) 應急照明系統的性能核證[只適用於 PPA/104 (第 5 次修訂)]；以及
- (e) 獨立應急照明系統維持至少 2 小時（額定時間）的規定[只適用於 PPA/104(A) (第 5 次修訂)]。

為了讓相關業界及從業員作好準備，以適應新修訂的消防安全規定涉及的各项變更，兩套新修訂的消防安全規定會於二零二二年六月二日才生效，此後發牌當局或本處收到的所有關於持牌／註冊處所的申請將一律適用。

消防處處長  
(梁冠康  代行)

連附件

二零二一年五月二十五日

Reference number and date should be quoted in reference to this letter  
凡提及本信時請引述編號及日期